

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.03671/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "НОВЫЕ ТРУБЫ" (АО "НОВЫЕ ТРУБЫ").

ОГРН: 1224700018454. ИНН: 4706053139. Телефон +78122131414, адрес электронной почты info@novapipe.ru.

Адрес места нахождения: 173012, Россия, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубичинское, территориальная Зона П2, здание 12/1, помещение 3-4.

Адрес места осуществления деятельности: 173012, Россия, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубичинское, территориальная Зона П2, здание 12/1, помещение 3-4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "НОВЫЕ ТРУБЫ" (АО "НОВЫЕ ТРУБЫ").

ОГРН 1224700018454, ИНН 4706053139.

Адрес места нахождения: 173012, Россия, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубичинское, территориальная Зона П2, здание 12/1, помещение 3-4.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 173012, Россия, Новгородская область, муниципальный район Новгородский, сельское поселение Трубичинское, территориальная Зона П2, здание 12/1, помещение 3-4.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы из полиэтилена (ПЭ 100, ПЭ 100-RC) однослойные, с соэкструзионными слоями и/или удаляемым слоем, торговых марок НОВАПАЙП, НОВАПАЙП ПРО, НОВАПАЙП БАЗА, НОВАПАЙП БАЗА ПРО, номинальными наружными диаметрами от 32 мм до 800 мм (включительно), SDR 6, SDR 7,4, SDR 9, SDR 11, SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR 26, SDR 33, SDR 41, для напорных трубопроводов, транспортирующих воду общего назначения, в том числе воду, предназначенную для хозяйственно-питьевого водоснабжения и напорной канализации, вакуумных канализационных систем.

ТУ 22.21.21-001-98432487-2024 "Трубы напорные однослойные, многослойные и с удаляемым слоем для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.122

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 70628.1-2023 (пункт 5.3 (таблица 1, позиция 2) раздела 5).

ГОСТ Р 70628.2-2023 (пункт 5.1 раздела 5; пункты 7.2, 7.3 раздела 7; пункт 8.2 (таблица 3, позиции 1-3) раздела 8; раздел 9 (таблица 5, позиции 1-4, 6 и 7, только для труб ПЭ 100-RC (примечания 8 и 9)); раздел 12; пункт А.6 приложения А).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 170.1-170.3 от 16.10.2025 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытания стройматериалов", RA.RU.21PB44; протокола испытаний № 73/2025 от 24.11.2025 Центра испытаний и развития методик Общества с ограниченной ответственностью "СИБУР ПолиЛаб", RA.RU.21OB56;

сертификата системы менеджмента качества № РОСС RU.13СК03.01346 от 11.12.2024 Органа по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", РОСС RU.0001.13СК03.

Примененная схема сертификации 2с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения - трубы хранят по ГОСТ 15150-69, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 - навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается в условиях 8 (ОЖ3 - открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Срок службы - 100 лет. Гарантийный срок - два года с момента изготовления.

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции, в товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.11.2025 по 26.11.2030


Руководитель

(заместитель руководителя)

органа по сертификации


Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)

Акова З.Б.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

